


**Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy**

85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
tel. centrali: 52 376 18 00, fax 52 345 98 40

e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
www.pwisbydgoszcz.pl



AB 435

Powiatowa Stacja San.-Epid.

w Sępólnie Kraj.

Wpłynęło 31.07.2017

L.dz. 1839

Dział W.HK

L.zal. Nr spr.

**Dział Laboratoryjny
Oddział Mikrobiologii**

Sprawozdanie z badań nr L.9051.2.139.1.2017/LEM

Data sporządzenia sprawozdania: 31.07.2017
Podstawa badania: numer protokołu 32/2017
przekazania próbek do badań
Nazwa i adres klienta: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim
ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie
Próbkobiorca: PPIS w Sępólnie Krajeńskim
Data przyjęcia próbek do badań: 20.07.2017
Stan próbek w momencie przyjęcia do badań: woda z pływalni /stan prawidłowy
Podstawa oceny jakości sanitarnej próbek wody: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)
Data rozpoczęcia / zakończenia badania: 20.07.2017 / 30.07.2017

Opis miejsca pobrania próbek

Lp.	Kod próbki	Charakterystyka miejsca pobrania próbek
1.	666/N/W	Basen Hotelu „Diadem” w Jerzmonkach gm. Kamień Kraj. – niecka basenowa. 52/N/S/17

Laboratorium pracuje w systemie zarządzania jakością zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Badania spoza zakresu akredytacji (Certyfikat Laboratorium Badawczego AB 435) nie zostały oznaczone literą „Q”.

Wyniki badań:

Kod parametru	Wskaźnik / parametr	Jednostka miary*	Oznaczona wartość	Niepewność pomiaru**	Wymaganie	Metoda badawcza
			666/N/W			
015a	Q – Obecność i liczba Escherichia coli	jtk/100 ml	0	-	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12
019a	Q – Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa	jtk/100 ml	0	-	0	PN-EN ISO 16266:2009
022a	Q – Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 °C po 48 h	jtk/1 ml	Nie wykryto	-	100	PN-EN ISO 6222:2004
023a	Q - Obecność i liczba Legionella sp.	jtk/100ml	450	<295;676>	0	PN-EN ISO 11731-2:2008

* - jtk – jednostki tworzące kolonie lub NPL – najbardziej prawdopodobna liczba (w zależności od stosowanej metody badawczej).

** - granice przedziału rozszerzenia przy k=2 dla prawdopodobieństwa 95%.

Wiersz zaznaczony kolorem szarym zawiera parametr, którego wartość jest niezgodna z wymaganiami.